Gencsapáti Község Önkormányzata

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal járási tisztifőorvosának tájékoztatása alapján **Gencsapáti Szentkút** forrásvizét 2026. szeptember 14-én megvizsgálták. A jegyzőkönyv az alábbiakat állapította meg:

A vizsgálati eredmények értékelése az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023.(I.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) vonatkozó előírásai alapján történt.

A vizsgált víz minősége a mintavétel időpontjában kémiai és peszticid paraméterek vonatkozásában nem esett kifogás alá.

A forrás vonatkozásában a mikrobiológiai paraméterek az alábbiak lettek:

Escherichia coli száma: 131/100mL, Parametrikus érték: 0/100mL,

Enterococcus száma: 27/100mL, Parametrikus érték: 0/100mL

A fenti paraméterek a Korm. rendelet vonatkozó határértékeit meghaladják, ezért a **„víz nem minősíthető ivóvíznek”.**

A teljes vizsgálati jegyzőkönyv megtekinthető Gencsapáti község honlapján.

A forrásvízből mindenki csak a saját felelősségére fogyaszthat!

2006. november 2.

Gencsapáti Község Önkormányzata Gencsapáti 3

Dr. Őry Ferenc
polgármester